

**BỘ CÔNG AN
BỆNH VIỆN 199**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /BV199-HCQT
V/v yêu cầu báo giá bảo trì hệ
thống PCCC tại nhà công vụ
Hòa Hải – Bệnh viện 199 (lần 2)

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

I. THÔNG TIN CỦA BỆNH VIỆN YÊU CẦU BÁO GIÁ.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 199
Địa chỉ: số 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Hồ Ngọc Quốc Đông, Phó trưởng Phòng HCQT, số điện thoại: 0935.696.515
 - Bùi Minh Đạo, cán bộ phòng HCQT, số điện thoại: 0905.689.336
 - Địa chỉ Email: hcqtbv199@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng 1027, tầng 10 khu nhà 10 tầng - Phòng HCQT - Bệnh viện 199.
 - Hình thức tiếp nhận báo giá: Mail nhận file mềm (Word hoặc Excel) và bản Scan báo giá gốc (hcqtbv199@gmail.com)
 - Mẫu báo giá theo phụ lục 01 đính kèm yêu cầu báo giá
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/01/2026 đến trước 16h ngày 08/01/2026.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ.

- Danh mục thiết bị và yêu cầu kỹ thuật tại phụ lục 02 đính kèm yêu cầu báo giá.
- Khi báo giá, đề nghị các công ty, đơn vị : Báo giá theo phụ lục mẫu báo giá. 1.00

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT (Đạo-02 bản).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Thượng tá Trần Quang Pháp


PHỤ LỤC 01

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 02 /BV199-HCQT ngày 05/01/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện 199 – Bộ Công an



Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của đơn vị yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá bảo trì hệ thống phòng cháy – chữa cháy tại nhà công vụ Hòa Hải - Bệnh viện 199 như sau:

1. Bảo trì hệ thống phòng cháy – chữa cháy tại nhà công vụ Hòa Hải - Bệnh viện 199:

TT	Tên trang thiết bị	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1					
2					
...					
	Tổng cộng chưa VAT:				
	Thuế VAT:				
	Tổng cộng đã bao gồm VAT:				

Lưu ý:

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại phụ lục 02 đính kèm theo yêu cầu báo giá

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực, các giấy tờ cung cấp là chính xác, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn số 02 /BV.199-HCQT ngày 05/01/2026)

1. Mục tiêu công việc:

- Đảm bảo sau khi các thiết bị được bảo trì sẽ hoạt động ổn định.
- Kiểm tra, thống kê các thiết bị hỏng.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao các thiết bị đã được bảo trì.

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

Nhà thầu thực hiện công tác bảo trì các thiết bị phòng cháy – chữa cháy tại nhà công vụ Hòa Hải – Bệnh viện 199 theo yêu cầu của Bệnh viện, gồm:

1.1. Danh sách thiết bị thực hiện bảo trì, bảo dưỡng:

TT	Tên vật tư, quy cách, đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Yêu cầu	SL	Đơn giá
1	Trung tâm báo cháy 20 vùng	tủ	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
2	Đầu báo khói + Nhiệt	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	196	
3	Chuông báo cháy	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	24	
4	Đèn báo cháy chỉ thị vị trí	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	24	
5	Nút nhấn báo cháy	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	24	
6	Đèn báo phòng	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	84	
7	Hệ thống dây dẫn, nguồn	ht	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
8	Hệ thống Bơm điện chữa cháy + Bơm Diesel + bơm bù	ht	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
9	Tủ điều khiển 3 máy bơm	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
10	Tủ chữa cháy vách tường (Cuộn vòi, van góc lăng phun)	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	22	
11	Đầu phun Spinkler	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	236	
12	Trụ chữa cháy ngoài nhà	trụ	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
13	Trụ tiếp nước chữa cháy	trụ	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
14	Bình chữa cháy xách tay	cặp bình	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	22	
15	Đèn exit chỉ dẫn thoát nạn	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	22	

16	Đèn chiếu sáng khẩn cấp	cái	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	22	
17	Hệ thống dây dẫn	ht	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
18	Hệ thống hút khói hành lang tại các tầng 1-9	ht	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	9	
19	Hệ thống hút khói tầng hầm	ht	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	1	
20	Hệ thống tạo áp cầu thang bộ	ht	Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng 1 lần/ năm. Phát hiện, dự báo hư hỏng	2	

3. Giải pháp và phương pháp luận:

3.1. Yêu cầu về giải pháp và phương pháp

3.1.1. Yêu cầu giải pháp triển khai

- Đảm bảo không ảnh hưởng đến tình trạng thiết bị sau khi thực hiện công tác bảo trì, phải đảm bảo kỹ thuật, hoạt động tốt.

- Nhà thầu cam kết có tối thiểu 03 nhân sự hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo trì.

- Báo cáo tiến độ công việc theo quy định.

+ Quy trình bảo trì phải đảm bảo an toàn.

3.1.2. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

▪ **Thời gian hỗ trợ kỹ thuật:** 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

▪ **Thời gian đáp ứng hỗ trợ kỹ thuật:**

- Trong thời gian bảo hành, khi Nhà thầu trúng thầu nhận được bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến sự cố về các thiết bị PCCC nằm trong danh mục bảo trì tại nhà công vụ Hòa Hải, Nhà thầu sẽ có mặt tại địa điểm xảy ra sự cố và tiến hành khắc phục sự cố tuân thủ theo thời gian như sau:

+ Thời gian đáp ứng khi có sự cố: 120 phút.

+ Thời gian hỗ trợ: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết).

Trong đó:

+ Thời gian đáp ứng khi có sự cố: Được tính từ khi Bệnh viện 199 thông báo sự cố cho nhà thầu đến khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu có mặt tại nơi xảy ra sự cố.

- Thời gian nhận thông tin: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

3.1.3. An toàn và bảo mật thông tin, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ

- Nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật thông tin, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các



Handwritten signature in blue ink.

quy định của Bệnh viện 199. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn, trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3.2. Kế hoạch triển khai

- Nhà thầu xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu của gói thầu. 

